

Lohals Vandværk Søndergade 51A Lohals	Intern Telefonliste	Oprette af Alex Larsen
Beredskabsplan Vandforsyningen		Dato d. 15-09-2021

Telefon

Navn	Fastnet	Mobil
Formand: Alex Larsen		61 99 23 45
Næstformand: Karsten Hansen		40 17 17 60
Kasserer: Sabine Nickel		21 86 21 69
Bestyrelsesmedlem: Jacob Ottesen		21 65 52 60
Bestyrelsesmedlem: Svend Erik Jensen	62 55 13 51	
VVS Mester: Thomas Elnegaard	20 28 48 47	20 28 48 47
El Installatør: Jes Laugesen	62 55 11 06	40 27 48 86
Entreprenør: Kim Nielsen		21 22 03 81
Nabo Vandværk : Snøde - Stoense vandværk	62 55 12 05	20 29 10 55
Laboratorium: Agrolab	78 77 54 51	
Vagtordning Agrolab	78 77 54 51	
Følsomme forbrugere		
Lohals Camping		
Plejehjem: Stigتهaven	63 55 00 03 - 62 55 57 08	
NordStranden. Café	32 14 81 02	
Lohals Kro	62 51 20 51	
Hedo's Bageri	62 55 13 16	
Lohals Havn	62 55 13 85	

Kontakt person: Formand Alex Larsen, Stedfortræder: 1. Næstformand Karsten Hansen, 2. Jacob Ottesen

I en nødsituation hvor formand eller vandpasser ikke er til rådighed tilkaldes henholdsvis VVSinstallatør eller ELinstallatør som overtager den praktiske del af situationen. Nødforsyning foreligger og kan etableres/åbnes med minutters varsel.

Telefon

Navn	Fastnet	Mobil
Beredskab Fyn vagtcentral	65 51 18 00	
Rikke Fink	Hovednr: 63 51 60 00 63 51 60 40	(privat 40 17 22 37)
Sidsel Kristoffersen	63 51 60 51	(privat)
Styrelsen for patientsikkerhed Henrik L. Hansen	Hovednr: (8-15) 72 22 79 50 72 22 93 75 ?	
Alarm centralen	112	
Fyns politi Vagtchefen Fyns Politi	114 66 14 14 48	
Lokal TV	63 15 60 00	
P4 Fyn	63 15 77 35	
Falck	70 10 20 30	
Øboen	62 51 22 80	
Sygehus/skadestue	63 20 20 00	
Vagt læge	70 11 07 07	
Vandcenter Syd	63 13 23 33	Uden for arbejdstid stilles automatisk om til vagthavende

Kontakt person: Formand Alex Larsen - Stedfortræder: 1. Næstformand Karsten Hansen 2. Jacob Ottesen
I en nødsituation hvor formand eller stedfortræder ikke er til rådighed tilkaldes henholdsvis VVS installatør eller EL installatør som overtager den praktiske del af situationen. Nødforsyning foreligger og kan etableres/åbnes med minutters varsel. Ved uregelmæssigheder ved Scada anlæg kontaktes Vandcenter Syd

Alarmeringsplan for Lohals Vandværk

Kontakter	Kontakt person	Stedfortrædende kontakt person
Kontakt til nødvendige håndværkere	Formand	Næstformand
Kontakt til Forbrugere	Formand	Næstformand
Kontakt til kommunens beredskab	Formand	Næstformand
Kontakt til medier	Formand	Næstformand
Kontakt til nabovandværk	Formand	Næstformand
Kontakt til Vandcenter Syd	Vagthavende	
Diverse telefon numre fremgår af den for nuværende beredskabsplan, med telefonnumre for den siddende bestyrelse.		
En tilkobling til nødforsyning fra nabovandværk kan udføres fra Lohals vandværk uden involvering af personer fra nabovandværk.		
I tilfælde af en længerevarende strømafbrydelse kan der etableres strømforsyning fra Lohals varmforsynings nødstrømsanlæg		
Vandværket er computerstyret med fjernkontrol, så formanden vil kunne stoppe udpumpning af vand eksternt.		
Der foreligger instruks til bestyrelsen ved handlinger eller uheld, forurening m.m. man ikke kan klare/overse, om at kontakte de relevante håndværkere, entreprenører m.m. som i området altid har en medarbejder med den fornødne viden, på vagt 24 timer i døgnet.		
I tilfælde af forstyrrelser på vandværket foregår automatisk telefonisk fejlmelding fra computersystem til alle bestyrelsesmedlemmer.		
Beredskabsplan, Alarmeringsplan er at forefinde hos alle bestyrelses medlemmer.		